



DRZWI I OKNA

***KSIĄŻKA SERWISOWA
DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH
firmy POL-SKONE***

POL-SKONE Sp. z o. o.

ul. Hanki Ordonówny 8 (dawniej ul. Lucyny Herc 8); 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 00

fax: +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH/NAŚWIETLA p.poż.

Szanowny Kliencie,

Ze względu na szczególne zadanie, jakie stawia się drzwiom przeciwpożarowym w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego, obowiązkiem właściciela budynku jest dbałość o utrzymywanie ich w pełnej sprawności działania. Dla prawidłowego działania drzwi przeciwpożarowych oraz zachowania praw wynikających z gwarancji trzeba przestrzegać kilka następujących wskazówek:

- **MAGAZYNOWANIE**

Zgodnie z warunkami przechowywania zawartymi w Instrukcji Montażu drzwi przeciwpożarowych/naświetla p.poż. POL-SKONE.

- **MONTAŻ**

Montaż może wykonać tylko przeszkolona firma montażowa z aktualnym certyfikatem POL-SKONE (wykaz firm na www.pol-skone.eu; szkolenia firm i odnowienie certyfikatu przebiega w regularnych przedziałach czasowych).

Montaż wykonać zgodnie z Instrukcją Montażu drzwi przeciwpożarowych/naświetla p.poż. POL-SKONE.

- **KONSERWACJA**

Zgodnie z zasadami pielęgnacji i konserwacji zawartymi w Instrukcji Montażu drzwi przeciwpożarowych/naświetla p.poż. POL-SKONE.

- **NAPRAWY**

Jeśli użytkownik drzwi stwierdzi, że wyrób jest uszkodzony lub ewentualnie stwierdzi, że podczas kontroli funkcji drzwi np.: nie działa zamek - drzwi przeciwpożarowe nie spełniają swojej funkcji należy niezwłocznie poinformować i skontaktować się z firmą upoważnioną do montażu drzwi przeciwpożarowych POL-SKONE (wykaz www.pol-skone.eu).

- **KONTROLE**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - §2. ust. 1 pkt 9 oraz §3. pkt 2 i 3.

Użytkownik drzwi przeciwpożarowych jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli drzwi przeciwpożarowych/naświetla p.poż. co 12 miesięcy (licząc od daty montażu drzwi przeciwpożarowych w obiekcie lub od daty poprzedniej kontroli).

Z ww. kontroli zostanie wykonany wpis do Książki serwisowej drzwi przeciwpożarowych.

W przypadku stwierdzenia usterek drzwi przeciwpożarowych, rodzaj usterki zapisany zostanie w Książce serwisowej wraz z terminem usunięcia usterek.

Dla ważności Książki serwisowej drzwi przeciwpożarowych trzeba dokładnie wypełnić wszystkie dane.

W przypadku niepełnych danych i wymogów Książka serwisowa drzwi przeciwpożarowych jest nieważna.

Wpis do Książki serwisowej dokonuje tylko uprawniona osoba firmy upoważnionej do serwisu i montażu drzwi przeciwpożarowych POL-SKONE (wykaz www.pol-skone.eu).

OŚWIADCZENIE FIRMY MONTAŻOWEJ^(*)
(AUTORYZOWANA GRUPA MONTAŻOWA)

PRODUCENT: POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8
20-328 Lublin

UŻYTKOWNIK: nazwa firmy/nazwisko:

siedziba (adres):

.....

Regon:

NIP:

NUMER ZAMÓWIENIA KLIENTA W POL-SKONE:

ADRES OBIEKTU, GDZIE SĄ ZAMONTOWANE przeciwpożarowe drzwi/naświetle p.poż. POL-SKONE:

.....

.....

Data montażu:

Rodzaj drzwi (patrz dane na tabliczce znamionowej umieszczonej na skrzydle/ościeżnicy drzwi/naświetlu p.poż.):

.....

Miejsce lokalizacji drzwi (piętro budynku/nr pokoju):

.....

NR EWIDENCYJNY drzwi (patrz dane na tabliczce znamionowej umieszczonej na skrzydle/ościeżnicy drzwi/naświetlu p.poż.):

Skrzydło drzwiowe:

Ościeżnica:

Naświetle p.poż.^(**):

UWAGA:

.....

FIRMA MONTAŻOWA / OSOBA:

nazwa firmy/nazwisko:

siedziba/adres:

Regon:

NIP:

 Numer certyfikatu do montażu drzwi przeciwpożarowych POL-SKONE:

.....

***Spełnienie aktualnie wymaganych warunków montażu drzwi przeciwpożarowych /
naświetla p.poż. POL-SKONE:***

 Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu w czasie montażu max. 60%
przestrzegana:

TAK/NIE^(*)**

 UWAGA:

.....

Temperatura pomieszczenia w czasie montażu nie była niższa niż 10°C:

TAK/NIE^(*)**

 UWAGA:

.....

Montaż odbywał się zgodnie z INSTRUKCJĄ MONTAŻU POL-SKONE:

TAK/NIE^(*)**

 UWAGA:

.....

 Drzwi przeciwpożarowe zostały wyposażone w osprzęt (samozamykacz, klamka,
zamek itp.) zatwierdzony lub dostarczony^(****) przez producenta POL-SKONE:

Nazwa osprzętu (wymaganie)		Uzasadnienie/dokładny opis szczegółów osprzętu
Okucie - klamki drzwiowe (spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012)	TAK/NIE/ NIEZASTOSOWANY ^(***)	
Okucie antypaniczne (spełniające wymagania normy PN-EN 1125:2009)	TAK/NIE/ NIEZASTOSOWANY ^(****)	
Zamek (spełniający wymagania normy PN-EN 12209:2005/AC2006)	TAK/NIE/ NIEZASTOSOWANY ^(***)	
Próg drewniany dębowy / Uszczelka opadająca	TAK/NIE/ NIEZASTOSOWANY ^(***)	

Samozamykacz (spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010)	TAK/NIE/ NIEZASTOSOWANY ^(***)	
Wizjer – PANORAMA 200 firmy CYKLOP	TAK/NIE/ NIEZASTOSOWANY ^(***)	
Wkładka (spełniająca wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008)	TAK/NIE/ NIEZASTOSOWANY ^(***)	
Inne	TAK/NIE/ NIEZASTOSOWANY ^(***)	

UWAGA:

Wynik kontroli zdolności użytkowej, ustalone usterki wraz ze sposobem i terminem ich usunięcia oraz stanowisko o zdolności użytkowej DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH POL-SKONE:

Zdolne do użytkowania - TAK/NIE^(***)

Stwierdzone usterki -

Data przeprowadzenia kontroli zdolności użytkowej oraz termin następnej kontroli zdolności użytkowej:

Przeprowadzona kontrola -

Termin następnej kontroli - do

Przekazanie drzwi przeciwpożarowych wraz z dodatkami do użytkowania:

zostają przekazane jako działające, bez usterek i niedociągnięć do użytkowania dnia:

Uprawniony przedstawiciel firmy montażowej:

(czytelnie nazwisko/pieczętka/podpis)

Odbierający użytkownik:

(czytelnie imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela użytkownika)

(*) skan wypełnionego oświadczenia przesłać na adres emailowy Producenta drzwi pol-skone@pol-skone.eu

(**) wypełnić, jeżeli występuje,

(***) niepotrzebne skreślić, jeśli NIE uzasadnić dlaczego,

(****) jeśli osprzęt nie był dostarczony przez POL-SKONE Sp. z o.o. należy dokładnie opisać wszystkie szczegóły osprzętu np.: typ samozamykacza, czy spełnia wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamka drzwiowa spełniająca wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

